

**NEMZETI TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
197/DWU/2026**

1. Az építési termék neve és kereskedelmi megnevezése: **ERKADO EP50A Oktis tűzgátló beltéri ajtószerkezet**
2. Az építési termék típusazonosítója: **EP50A 3. sorozat – RC3–EI30–S**
3. A tervezett felhasználás célja(i): **Épületek nyílásainak tűzgátló lezárása**
4. A gyártó neve, székhelyének címe és a gyártás helye: **ERKADO Sp. z o.o. Gościeradów-Folwark, Osiedle POM 8 23-275 Gościeradów, Lengyelország**
5. A meghatalmazott képviselő neve és címe, amennyiben kijelölésre került: **Nem alkalmazandó**
6. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére alkalmazott nemzeti rendszer: **1. rendszer**
7. Nemzeti műszaki előírás:
- 7a. Lengyel termékszabványok:

PN-EN 14351-2:2018-12 Ablakok és ajtók – Termékszabvány, teljesítményjellemzők – 2. rész: Beltéri gyalogos ajtószerkezetek

PN-EN 16034:2014-11 Gyalogos ajtószerkezetek, ipari, kereskedelmi és garázkapuk, valamint nyitható ablakok – Termékszabvány, teljesítményjellemzők – Tűzállósági és/vagy füstzárási jellemzők

Az akkreditált tanúsító szervezet neve, akkreditációs száma és a nemzeti tanúsítvány száma, illetve az akkreditált laboratórium(ok) neve és akkreditációs száma: **TÜV Rheinland InterCert Kft., A teljesítmény állandóságáról szóló tanúsítvány száma: MS 69268367 0001**

7b. Nemzeti Műszaki Értékelés: **Nem alkalmazandó**

Műszaki Értékelő Szervezet / Nemzeti Műszaki Értékelő Szervezet: **Nem alkalmazandó**

Az akkreditált tanúsító szervezet neve, akkreditációs száma és a tanúsítvány száma: **Nem alkalmazandó**

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Termékjellemzők	Mértékegység	Érték	Vizsgálati módszer
Tűzvédelmi osztály			
Az ajtószerkezetek tűzvédelmi osztályba sorolása	–	D	2007/343/EK biztonsági határozat
Tűzállósági határérték			
ERKADO EP50A Oktis	–	E30; EW30; EI ₂ 30	EN 1634-1
Füstzáróképeség			
ERKADO EP50A Oktis	–	Sa/S200	EN 1634-3
Önzáró képesség			
ERKADO EP50A Oktis	–	C	EN 1191
Mechanikai szilárdsági osztály			
ERKADO EP50A Oktis	–	class 4	EN 1192
Mechanikai tartóssági osztály (200.000 ciklus)			
ERKADO EP50A Oktis	–	C6	EN 12400
Akustikai képesség / hanggátlás			
ERKADO EP50A Oktis	dB	Rw(C;Ctr) = 38 (-1;-1) dB	EN 10140-2
Betörésállósági osztály			
ERKADO EP50A Oktis	–	RC3	EN 1627

9. A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban megadott valamennyi nyilatkozott teljesítménynek. Jelen Nemzeti Teljesítménynyilatkozat a 2004. április 16-i, építési termékekről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban, a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiadásra.

A gyártó nevében aláírta:

Eugeniusz Nowosielski – Administration Manager

(név és beosztás)

Gościeradów, 25.02.2025

(kiállítás helye és dátuma)

KIEROWNIK
ds. Administracji
Eugeniusz Nowosielski
(aláírás)

ERKADO Sp. z o.o.

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów
NIP 715-19-42-790

www.erkado.pl

DRZWI WEWNĘTRZNE

Gościeradów-Folwark Osiedle POM 8
23-275 Gościeradów
tel. (15) 838 10 57, fax (15) 838 18 84
e-mail: biuro@erkado.pl

DRZWI ZEWNĘTRZNE

Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl
tel. (15) 845 33 88, fax (15) 845 34 05
e-mail: dz@erkado.pl